



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**ГРАДСКА ЧИСТОЋА**

Текући рачун: 205-487-82  
ПИБ: 100003603  
М.Б: 07045000

БЕОГРАД НА ВОДИ Д.О.О.

БЕОГРАД

Број: 08327-23

Датум: 14.09.2023

„БЕОГРАД НА ВОДИ“ д.о.о.  
11000 Београд  
ул. Карађорђева бр.48

наш знак: 9266 /2  
ваш знак: 05346-23 од 22.06.2023.  
датум: 30.06.2023.

**ПРЕДМЕТ: Услови за израду Урбанистичког пројекта**

Вашим дописом број 05346-23 од 22.06.2023.год., доставили сте нам захтев за измену услова из надлежности ЈКП „Градска чистоћа“, који чине саставни део издатих локацијских услова број ROP-MSGI-1581-LOC-1/2023 дана 20.03.2023.год. Нови услови треба да се односе на изградњу још једног објекта у комплексу, који се простире на грађ. парцели ГП 27а, у урбанистичкој зони Сб.

У претходно издатим условима број 1873 од 10.02.2023.год., за одлагање ком. отпада из планираних кула А,Б и Ц и објеката Д,Е,Ф,Г,Х,И и Ј на поменутом простору, прописана је набавка 5 прес контејнера запремине 10m<sup>3</sup> и габ. димензија: 4,77x2,12x2,06m, са снагом пресе 1:5.

Инвеститор је Идејним решењем предвидео централне смећаре у приземљу свих стамбено-пословних објеката (А,Б,Ц,Д и Е), у којима ће бити смештен по један прес контејнер. Вертикалним каналима, смеће са надземних етажа ће бити спуштано до дна канала са постављеним контејнерима запремине 1100 литара, који ће бити замењивани у складу са фреквенцијом пуњења. За овај део посла, као и за пражњење контејнера запремине 1100 литара у прес контејнере, биће задужена одговорна лица која нису радници ЈКП „Градска чистоћа“, а три пута недељно ће ово Предузеће, према оперативном плану, одвозити прес контејнере на депонију ради пражњења.

По узору на заступљену технологију, и, у случају изградње новог Мултифункционалног објекта (надземна гаража са пословањем), на месту претходно планираног отвореног паркиралишта између мокролушког колектора и моста Газела, предвиђена је набавка и употреба 1 прес контејнера наведених карактеристика, који ће бити смештен у посебној просторији у делу приземља надземне гараже, са обезбеђеним ел. прикључком.

И до ове смећаре се мора обезбедити саобраћајни прилаз прилагођен карактеристикама возила за одвоз прес контејнера. Његове габ. димензије су: 7,5x2,5x4,2m, па минимална ширина једносмерне саобраћајнице мора бити 3,5m, а двосмерне 6,0m. Иста мора бити проходна и са слободним манипулативним простором за маневрисање, јер се приступ до прес контејнера мора обављати са задње стране возила. Изведена таваница смећаре мора бити минималне висине 4,5m, како не би дошло до њеног оштећења приликом њиховог проласка. Ширина возила са ретровизорима износи 3,1m и у складу са тим димензионисати и врата смећаре. ретровизорима, а која износи 3,1m. Полупречник окретања возила износи 16m, па се и о радијусу скретања мора водити рачуна. Са бочних страна прес контејнера треба оставити слободан простор од минимум 0,5m, ради несметаног качења дизалице.

Што се тиче других измена на објектима (промене спратних висина и броја спратова, броја станова и сл.), оне не изискују промену у броју већ прописаних прес контејнера за све објекте.

И нови прес контејнер треба приказати у пројектној документацији, како би, приликом техничког пријема објекта, исти био укључен у оперативни план за пражњење.

Обрадила:  
Александра Мишески

Директор  
правних, кадровских и општинских послова  
  
Милан Бађац

Тел: +381 11 3314 000; Факс: +381 11 2084 375;  
е. infocentar@gradskacistoca.rs; W. www.gradskacistoca.rs