



LEGENDA:

- =K01, ..., =K65 - 10 KV ČELIJE
- +T101, +T102 - KUĆNI TRANSFORMATOR
- GRO - GLAVNI RAZVODNI ORMAN
- PPC - CENTRALA ZA DOJAVU POŽARA
- +CKP, +CKR - ORMAN SISTEMA KONTROLE PRISTUPA I PROTIVPROVALE
- +RO48V DC - ORMAN JEDNOSMERNOG PODRAZVODA TK OPREME
- +RO220V AC - ORMAN NAIZMENIČNOG PODRAZVODA TK OPREME
- +ROSS - RAZVODNI ORMAN SPOLJAŠNJEG OSVETLJENJA
- =X+X1 - ORMAN STANIČNOG RAČUNARA
- =Y+Y1, =Y+Y2, =Y+Y3 - ORMAN TELEKOMUNIKACIJA
- =NA+NA1 - ORMAN DOVODA NAIZMENIČNOG RAZVODA
- =NA+NA2 - ORMAN OPŠTE POTROŠNJE NAIZMENIČNOG NAPONA
- =NA+NA3 - ORMAN DOVODA DIZEL AGREGATA
- =NA+NA4 - ORMAN RAZVODA NUŽNE POTROŠNJE
- =NY+NY1 - ORMAN INVERTORSKOG RAZVODA
- =NK+NK1 - ORMAN ISPRAVLJAČA 1
- =NK+NK2, =NK+NK3 - ORMAN JEDNOSMERNOG RAZVODA
- =NK+NK4 - ORMAN ISPRAVLJAČA 2
- =NK+G11 - AKU BATERIJA 1
- =NK+G12 - AKU BATERIJA 2
- =NK+NK11, =NK+NK12 - ORMAN VISOKOČIŃSKIH OSIGURAA

3. Izgled

0	Sept. 2023.	Prvo izdanje	Z. Sekulić	Z. Sekulić	B. Dragičević	J. Gavrilović
Rev.	Datum	Opis	Odg. Projektant	Projektant	Crtao	Kontrolisao
Investitor:			Projektant:			
 SERBIA ZIJIN MINING d.o.o Bor Suvaja 185A, 19210 Bor, Srbija			 Global Substation Solutions d.o.o. Bul. Mihajla Pupina 115 d 11000 Beograd			
Vrsta teh. dokumentacije:			Naziv objekta:			
IDEJNO REŠENJE (IDR)			TS 110/10 kV BOR 8			
Oznaka i naziv dela projekta:			Naziv crteža:			
1. PROJEKAT ARHITEKTURE			DISPOZICIJA POGONSKE ZGRADE			
Odg. projektant / br. licence:			Broj crteža:			
Z. Sekulić / 300 L021 12			GSS-TSB8-IDR-001-003			
Projektant:			Razmera:			
Z. Sekulić			1:100			
Crtao:			Format:			
B. Dragičević			A2			
Kontrolisao:			List:			
J. Gavrilović			1			
			Listova:			
			1			
			Revizija:			
			0			