

Број: 447 / 23  
Датум: 14.03.2023.године  
Доњи Милановац

Република Србија  
**ОПШТИНА МАЈДАНПЕК – ОПШТИНСКА УПРАВА**  
Одељење за урбанизам, грађевинарство и  
стамбено-комуналне и инспекцијске послове

**Предмет:** Одговор на Захтев за издавање услова и података број: 350-10/2023-03  
за потребе израде Урбанистичког пројекта за објекат фискултурне сале у оквиру  
школе „Вук Караџић“, улица Стевана Мокрањца у Доњем Милановцу, кп 3473/29  
КО Доњи Милановац, општина Мајданпек

Поштовани,

За потребе израде Урбанистичког пројекта за објекат фискултурне сале у оквиру школе  
„Вук Караџић“, улица Стевана Мокрањца у Доњем Милановцу, кп 3473/29 КО Доњи  
Милановац, општина Мајданпек, достављамо Вам услове и податке:

- Промер водоводне мреже на коју је прикључена школа „Вук Караџић“ је Ø 100.  
Потребно је прилагодити водоводни шахт на месту прикључка стандардима и  
ускладити са техничким условима.
- Постоји један водоводни сат – водомер на већ постојећем прикључку за воду који је  
димензија 5/4“, са наменом за испоруку воде за све објекте школе „Вук Караџић“.  
Потребно је извршити замену постојећег механичког водомера новим дигиталним  
водомером.
- Фекална и атмосферска вода се одводи на један канализациони прикључак промера  
Ø 150.
- Хидрантска мрежа постоји у виду једног хидранта. Прикључак се налази у дворишту  
школе „Вук Караџић“ у близини главног улаза у објекат и повезан је на водоводну  
мрежу од 3“ у водоводни шахт што треба стандардизовати.

За све додатне информације и евентуално допуну документације стојимо Вам на  
располагању.

С поштовањем,

Услов обрадио  
Ана Рањеловић-Алексић  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
МАЈДАНПЕК